

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Исетьская, 2-а, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

Отделение по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-35, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 286/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 234" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(по месту выполнения органами государственной власти и органами местного самоуправления, юридического лица, физлица или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, владения собственностью, имущества и т. п.)

по исполнению распоряжения № 286 от «07» ноября 2017 г. начальника отделения - главного государственного инспектора Индустриального района города Барнаула по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «13» ноября 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «13» ноября 2017 г., с 10 ч. 00 мин. «16» ноября 2017 г. по 11 ч. 00 мин. «16» ноября 2017 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 234" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Попова, 65.

проверку проводил(а):

Колесников Виталий Евгеньевич - Старший инспектор отделения по Индустриальному району ТО НД №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по АК, эксперты не привлекаются

совместно с: заведующим Строиловой Екатериной Петровной

(подпись, печать, фамилия, имя, отчество или наименование в порядке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и запрещения места возникновения нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается в только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Противопожарные двери установленные на объекте защиты не оборудованы устройствами для самозакрывания	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2018	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подпись лиц проводивших проверку:


«16» ноября 2017 г.
М.П.

Колесников В.Е. - Старший инспектор отделения по
Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и
ПР ГУ МЧС России по АК

Предписание для исполнения получил:

заведующий Строилова Екатерина Петровна

(фирма, имя, отчество и случаи, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» ноября 2017 г.


(подпись)

Телефон доверия СРЦ МЧС России (813912) 985547)

Телефон доверия ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (813852) 658219)